
AGGIORNAMENTO SCARICHI ACQUE NERE/INDUSTRIALI A SEGUITO DI COORDINAMENTO CON DL IMPIANTI. SCARICO TEMPORANEO IN SERBATOI A TENUTA
INDUSTRIAL AND DOMESTIC WATER STATION STAZIONI SOLLEVAMENTO ACQUE INDUSTRIALI E DOMESTICHE IWS1 - WWS1
SAMPLING AND FIRENZE SYPHON MANHOLE BEFORE CONNECTION TO SEWER SYSTEM POZZETTO DI CAMPIONAMENTO E POZZETTO TIPO FIRENZE PRIMA DEL COLLEGAMENTO ALLE ACQUE NERE DEL COMPRESORIO
CONNECTION TO SEWER SYSTEM CONNESSIONE A SCARICO ACQUE NERE COMPRENSORIO
INDUSTRIAL AND DOMESTIC WATER STATION STAZIONI SOLLEVAMENTO ACQUE INDUSTRIALI E DOMESTICHE IWS2 - WWS2
FIREFIGHTING TANK AREA AREA SCARICO SERBATOIO ANTINCENDIO
NON POTABLE WATER ROOM
WASTE WATERROOM
NON POTABLE WATER ROOM

INDUSTRIAL AND DOMESTIC WASTE WATER DRAINAGE SYSTEMS - ALL AREA 1 : 500

Scarico acque nere e industriali
Industrial and Domestic Waste water drainage systems

SD	Scarico Acque nere
SDP	Scarico Acque nere in pressione
ID	Scarico acque provenienti da rigenerazione di sistemi di addolcimento, destinate a usi tecnologici
IDP	Scarico acque provenienti da rigenerazione di sistemi di addolcimento, destinate a usi tecnologici in pressione
CD	Scarico condensa

NOTE GENERALI
GLI ELABORATI GRAFICI MOSTRANO UN COORDINAMENTO VERIFICATO MEDIANTE CLASH DETECTION NAVISWORKS CON MARGINE DI TOLLERANZA DI 2 CM TRA TUBAZIONI. RESTA INTESO CHE EVENTUALI MODIFICHE ALLE DISTRIBUZIONI IMPIANTISTICHE SONO DA VERIFICHE MEDIANTE MODIFICA DEL MODELLO BIM E DI RIESECUZIONE DELLA CLASH DETECTION.
IN LINEA GENERALE TUTTE LE TUBAZIONI ROVRANO AVERE ALMENO 60 CM DI RICOPRIMENTO CON MATERIALE DI RECUPERO SALVO DIVERSE INDICAZIONI DEL COSTRUTTORE E DOVE NON POSSIBILE SARÀ ESEGUITA LA CALOTTURA DEI TUBI SECONDO LO SCHEMA RIPORTATO IN SPECIFICA DI PROGETTO ESECUTIVO.
TUTTI GLI ATTRAVERSAMENTI DELLE STRUTTURE SARANO RIPRISTINATI CON TENUTA ALL'ACQUA SECONDO QUANTO RICHIESTO NEL PROGETTO ESECUTIVO E RIPORTATO NEI DETTAGLI ALLEGATI.
SU TUTTE LE TUBAZIONI IN CUI È PREVISTO IL CAMBIO DI MATERIALE SARANNO INSTALLATI ADEGUATI GIUNTI DI TRANSIZIONE MATERIALE ADEGUATI AL FLUIDO TRASPORTATO.
SU TUTTE LE TUBAZIONI SARANNO INSTALLATI ADEGUATI NASTRI DI SEGNALAZIONE DI COLORE IDONEO AL FLUIDO TRASPORTATO E AD UNA DISTANZA NON INFERIORE A 20 CM.
DOVE PREVISTO SARANNO INSTALLATI POZZETTI A TENUTA (ACQUE METEORICHE GLICOSE E NON E ACQUE NERE) CON RELATIVI TUBI SPECIFICI E GUARNIZIONI DI TIPO NO LOSS.

GENERAL NOTES
ALL DRAWINGS SHOW A COORDINATION VERIFIED USING NAVISWORKS CLASH DETECTION SYSTEM WITH A TOLERANCE MARGIN OF 2 CM BETWEEN PIPES. IT IS UNDERSTOOD THAT ANY CHANGES TO THE PLANT DISTRIBUTIONS ARE TO BE VERIFIED BY MODIFYING THE BIM MODEL AND RE-EXECUTING THE CLASH DETECTION.
AS A GENERAL RULE, ALL PIPES SHALL BE COVERED WITH AT LEAST 60 CM OF RECLAIMED MATERIAL UNLESS OTHERWISE SPECIFIED BY THE MANUFACTURER, AND WHERE THIS IS NOT POSSIBLE, THE PIPES SHALL BE CALVADED IN ACCORDANCE WITH THE DIAGRAM SHOWN IN THE EXECUTIVE DESIGN SPECIFICATION.
ALL CROSSINGS OF THE STRUCTURES WILL BE WATERTIGHT AS REQUIRED IN THE EXECUTIVE PROJECT AND REPORTED IN THE ATTACHED DETAILS.
APPROPRIATE METAL PLASTIC MATERIAL TRANSITION JOINTS WILL BE INSTALLED ON ALL PIPES WHERE MATERIAL CHANGE IS PLANNED.
ADEQUATE WARMING TAPES IN A COLOUR APPROPRIATE TO THE FLUID TRANSPORTED AND AT A DISTANCE OF NO LESS THAN 30 CM WILL BE INSTALLED ON ALL PIPES.
WHERE POSSIBLE, SEALED SUMPS ONLY AND NON-DRY METHEROIC WATER AND BLACK WATER WITH SPECIFIC PIPES AND NO LOSS SEALS WILL BE INSTALLED.

NOTA
PER MAGGIORI DETTAGLI VEDERE TAVOLE:
-KMA0102
-KMB0103
-KMB0104

NOTE
FOR FURTHER DETAILS REFER TO SHEETS:
-KMA0102
-KMB0103
-KMB0104

Manhole - Tag



LEVEL KEY PLAN



QUOTE GENERAL NOTE
The level key plan shown the levels used for RIBA 5 design stage.
The underground services plan are quoted relative to the Site Zero Level in accordance with the GC.

All the bottom pipe quote are referred to the centimeter scale, and it's referred to the absolute reference system as distance from the level

Il level key plan mostra i livelli impiegati per la progettazione RIBA5.
I sottoservizi sono quotati rispetto al Site Zero Level, come concordato con il GC.

Tutte le quote di fondo tubo riportate sono espresse in centimetri, e sono riferite alla quota assoluta come distanza dal livello

N°	Data	Revisione
-	17/06/2024	ISSUED
a	12/08/2024	REVISION
b	07/03/2025	REVISION

COMMITTENTE / CUSTOMER:
STACK INFRASTRUCTURE
Stack Emea - Italy S.p.A. - Via Marche, 8/10 - Sizziano (PV)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA/EXECUTIVE DESIGN
L2P Lombardini22 srl
Via Lombardini 22 - 20143 Milano,Italia
T. +39 02 83 31 1087 F. +39 02 83 31 1087
info@l22.it - www.l22.it
Arup & White Engineering
54 Wilson Street London, EC2A 2BB
United Kingdom
www.bw-engineering.it
SPS Studio Progetti Strutturali
S.P.S. S.r.l. Ing. Arturo Corrado
Via M. Gioia, 64 20125 Milano,Italia
T. +39 02 66 04 857
segreteria@spsprimi.it
www.spsstl.it

GENERAL CONTRACTOR
BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
Bouygues E&S Italia S.p.A.
Via G.Stephenson, 73 Milano, Italia
T. +39 02 33 21 101 F. +39 02 35 57 574
info@bouygues-es.com
www.bouygues-es.it

CONSTRUCTION AND MANAGEMENT TEAM
JKW PROGETTI
JKWH Energy Services S.r.l.
Via del Bosco Rinnovato 4
20057 Assago (MI) - Italia
T. +39 02 7551 8436
info@jkwh.it
Pro Tec Milano S.r.l.
Via Secondo Mario Amadeo, 48
20133 Milano - Italia
T. +39 02 45 48 72 845
info@protecmi.it
DD ENGINEERING BUILDING FACTORY
DBD S.r.l.
Via Mincivenni, 76/40
20138 Milano - Italia
T. +39 0240216600
mail@dbdweb.it



VASCA IHMOFF

KEY PLAN



PROGETTO / PROJECT:
DATA CENTER MIL04

LIVELLO PROGETTAZIONE / DESIGN LEVEL:
RIBA 6

TITOLO/DESCRIPTION:
SCARICO ACQUE NERE E INDUSTRIALI - AREE ESTERNE

MECHANICAL SYSTEMS - INDUSTRIAL AND DOMESTIC WASTE WATER DRAINAGE SYSTEMS - EXTERNAL AREA

DISEGNATO DA / DRAWN BY: LMT	CONTR. DA CHECKED BY: CLL
DATA/DATE: 17/05/2024	SCALA/SCALE:
NOME FILE/FILENAME: 230010_KM-5101bG	
COMMESSA/JOB: 230010	FORMATO/SHEET: A0

TAVOLA/DRAWING:
KM-5101 b G